

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ № 60. от 3.08.2016

Наименование и местонахождение объекта :

Строительство объекта общественного питания по ул.Подгорного 32в

Максимальная нагрузка по водоснабжению и водоотведению 3,5 м<sup>3</sup>/сут  
Заказчик Архитектура торги.

## I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Местонахождение точки подключения, материал и диаметр труб

Существующий водопровод диаметром 150 мм. чуг подключить трубой диаметром 25 мм. ПЭ с устройством колодца на месте присоединения В точке врезки установить запорную арматуру, прибор учета расхода воды.

2. Дополнительные требования: Выполнить вынос сетей водопровода диаметром 150,200,50 мм. с участка отводимого под строительство . Вынос сетей выполнить на расстояние не менее 5 метров от фундамента здания.

Переключить все подключения к существующим сетям на вновь построенные с заменой арматуры и пожарных гидрантов.

Врезку в действующие сети выполняет ОАО «Водоканал» после предъявления исполнительной документации.

## II. КАНАЛИЗАЦИЯ

1. Местонахождения точки подключения, материал и диаметр труб

Существующий канализационный коллектор диаметром 200 мм .кер. по ул.Подгорного .Подключиться в существующем колодце 316,29/314,27 трубой расчетного диаметра. На выпуске предусмотреть жироуловитель. Выполнить вынос сетей канализации с территории участка от колодца 316,29/314,27 до колодца 316,30 в районе ж/дома 32 по ул. Подгорного на расстояние не ближе 5-ти метров от фундамента здания. Выполнить исполнительную съемку построенных сетей и сдать один экземпляр в ОАО «Водоканал» .

Срок действия технических условий – 2 года.

Свободная мощность существующих сетей -3,5м<sup>3</sup>/сут.

Подключение объекта (технологическое присоединение) один год с даты заключения договора на присоединение.

Генеральный директор  
ОАО «Водоканал»

« 20 » года



П.Х. Азнауров