

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ № 69 от 9.10.2017

Наименование и местонахождение объекта: Строительство
индивидуального жилого дома по ул Фермерская 2.

Максимальная нагрузка по воде 1,0 м³/сут.

Заказчик: МКУ «ИнфоГрад»

I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Местонахождение точки подключения, материал и диаметр труб

Существующий частный водопровод диаметром 100мм ПЭ По
ул.Правокубанская Подключиться трубой диаметром 20 мм. ПЭ с
устройством колодца В точке врезки установить запорную арматуру и
прибор учета расхода вод.Точку присоединения согласовать с
собственниками сетей..

2. Дополнительные требования Врезку в действующие сети выполняет АО
«Водоканал» после предъявления исполнительной документации.

II. КАНАЛИЗАЦИЯ

1. Местонахождения точки подключения, материал и диаметр труб

Существующий канализационный коллектор диаметром 250 мм ул.
Токучаева подключиться с устройством колодца.

Выполнить исполнительную съемку построенных сетей и сдать один
экземпляр в АО «Водоканал»

Срок действия технических условий – 2 года.

Свободная мощность существующих сетей -1,0 м³/сут.

Подключение объекта(технологическое присоединение) один год с даты
заключения договора на присоединение.

Генеральный директор
АО «Водоканал»

« » 20 года



П.Х. Азнауров