

Акционерное общество

«Водоканал»

г. Невинномысск

(АО «Водоканал» г. Невинномысск)
Гагарина ул., д. 196-а, г. Невинномысск,
Ставропольский край, 357106

тел./факс: (86554) 3-69-09

ОКПО 21967976, ОКОНХ 90213

ИНН/КПП 2631054308/263101001

03 ФЕВ 2021

№ 94/5

на № 9207 от 21.01.2021г.

Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города
Невинномысска
г. Невинномысск
ул. Гагарина, 74А

**Технические условия подключения строящегося объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения**

Наименование объекта: в границах земельного участка с кадастровым номером
26:16:011501:14 для садоводства СНТ «Автомобилист» город Невинномысск, Ставропольский
край

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О.): МКУ «ИнфоГрад»

Местонахождение (адрес регистрации) и почтовый адрес заказчика:

357100, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74А

Объект расположен на земельном участке (указать сведения об участке) СНТ «Автомобилист
город Невинномысск, Ставропольский край

Срок подключения объекта: не позднее 18 месяцев от даты заключения договора о
подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заказчика.

Срок действия технических условий: 3 года.

Условия подключения:

Водоснабжение:

Максимально разрешенный расход воды: $1,0 \text{ м}^3/\text{сутки}$

Особые условия по проектированию: точки подключения будут определены техническими
условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной
системе холодного водоснабжения - Приложение № 1 к типовому договору о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения

Водоотведение:

Максимально разрешенный сброс сточных вод: $1,0 \text{ м}^3/\text{сутки}$

Особые условия по проектированию и строительству отводящих сетей канализации: точки
подключения будут определены техническими условиями на подключение (технологическое
присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения - Приложение № 1 к
типовому договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной
системе водоотведения

Тариф на подключение отсутствует

Особые условия подключения:

Настоящие технические условия подключения объекта капитального строительства не могут
служить основанием для разработки проектной документации.

И.о. генерального директора АО «Водоканал»
г. Невинномысск
75931 Нидченко

В.Н. Кужсов