

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ № 94 от 03.11.2016

Наименование и местонахождение объекта Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (три многоквартирных трехэтажных жилых дома) ул.Лазо 1в . Расход воды на нужды пожаротушения- 15,0 л/сек. Максимальная нагрузка по водоснабжению и водоотведению-107,3 м³/сут
Заказчик : Архитектура торги

I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Местонахождение точки подключения, материал и диаметр труб: Существующий водопровод Ø 500 мм по ул.Лазо 1в . Подключиться трубой расчётного диаметра ПЭ 80 SDR 13,6 DN (10) с устройством колодца . В точке присоединения установить запорную арматуру ..Выполнить закольцовку внутри микрорайона с водопроводом диаметром 150 мм . На месте присоединения вводов на каждый дом установить приборы учёта(комбенированные) Внутри жилых помещений предусмотреть поквартирные приборы учета. При этажности свыше 5-ти этажей предусмотреть повысительные насосные установки в подвальном помещении. При встроенных помещениях на прочих потребителей водоснабжение выполнить раздельным от жилых помещений и учетом водопотребления.

2. Дополнительные требования : Врезку в действующие сети выполняет ОАО «Водоканал» после предъявление исполнительной документации.

II. КАНАЛИЗАЦИЯ

1. Местонахождения точки подключения, материал и диаметр труб: Существующий канализационный коллектор кер. Ø 300 мм по ул.Лазо Подключиться с устройством колодца трубой ПЭ (корсис) расчётного диаметра

2. Абсолютные отметки лотка и люков в точке подключения: уточнить при проектировании.

3. Дополнительные требования: выполнить исполнительную съёмку построенных сетей и представить один экземпляр в ОАО «Водоканал». Срок действия технических условий -2 года.

Подключение объекта (технологическое присоединение) один год с даты заключения договора на присоединение.

Свободная мощность существующих сетей – 107,3 м³/сут.

Генеральный директор
ОАО «Водоканал»
« перед началом работ 20 года
« представителя по тел. 2691 »

Начальник ГТО

П.Х. Азнаурев

25 11 2016