

Акционерное общество

«Водоканал»

г. Невинномысск

(АО «Водоканал» г. Невинномысск)

Гагарина ул., д. 196-а, г. Невинномысск,

Ставропольский край, 357106

тел./факс: (86554) 3-69-09

ОКПО 21967976, ОКОНХ 90213

ИНН/КПП 2631054308/263101001

14 МАЙ 2020

№ 320/3

на № 1292 от 31.03.2020г.

Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города
Невинномыска
г.Невинномысск
ул. Гагарина, 74А

Технические условия подключения строящегося объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения

Наименование объекта: земельный участок с кадастровым номером 26:16:060129:30 для индивидуального жилищного строительства по улице Энгельса, 110 город Невинномысск, Ставропольский край

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О.): Местонахождение (адрес регистрации) и почтовый адрес заказчика :КУМИ
357100,г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74А

Объект расположен на земельном участке (указать сведения об участке):ул. Энгельса, 110 город Невинномысск, Ставропольский край

Срок подключения объекта: не позднее 18 месяцев от даты заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заказчика.

Срок действия технических условий: 3 года

Условия подключения:

Водоснабжение:

Максимально разрешенный расход воды: 1,0 м³/сутки

Особые условия по проектированию: точки подключения будут определены техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения - Приложение № 1 к типовому договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения

Водоотведение:

Максимально разрешенный сброс сточных вод: 1,0 м³/сутки

Особые условия по проектированию и строительству отводящих сетей канализации: точки подключения будут определены техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения - Приложение № 1 к типовому договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения

Тариф на подключение отсутствует

Особые условия подключения:

Настоящие технические условия подключения объекта капитального строительства не могут служить основанием для разработки проектной документации.

Зам генерального директора АО «Водоканал»
г.Невинномысск
75931Нидченко



П.Х.Азнауров