

Акционерное общество
«Водоканал»
г. Невинномысск

(АО «Водоканал» г. Невинномысск)
Гагарина ул., д. 196-а, г. Невинномысск,
Ставропольский край, 357106
тел./факс: (86554) 3-69-09
ОКПО 21967976, ОКОНХ 90213
ИНН/КПП 2631054308/263101001
01 СЕН 2021 № 895/3
на № 4553/27 от 23.08.2021 г.

Коинтет по управлению муниципальным
имуществом администрации города
Невинномыска
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74А

**Технические условия подключения строящегося объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения**

Наименование объекта: в границах земельного участка с кадастровым номером
26:16:071014:258 разрешенное использование для индивидуального жилищного
строительства по улице Свободы, 42 город Невинномысск, Ставропольский край

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О.)

Местонахождение (адрес регистрации) и почтовый адрес заказчика: КУМи
357100, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74А

Объект расположен на земельном участке (указать сведения об участке по) улице Свободы,
42, город Невинномысск, Ставропольский край

Срок подключения объекта: не позднее 18 месяцев с даты заключения договора о
подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заказчика.

Срок действия технических условий: 3 года

Условия подключения:

Водоснабжение:

Максимально разрешенный расход воды: 1,0 м³/сутки

Особые условия по проектированию: точки подключения будут определены техническими
условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной
системе холодного водоснабжения - Приложение № 1 к типовому договору о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения

Водоотведение:

Максимально разрешенный сброс сточных вод: 1,0 м³/сутки


Особые условия по проектированию и строительству отводящих сетей канализации: точки
подключения будут определены техническими условиями на подключение (технологическое
присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения - Приложение № 1 к
типовому договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной
системе водоотведения

Тариф на подключение отсутствует

Особые условия подключения:

Настоящие технические условия подключения объекта капитального строительства не могут
служить основанием для разработки проектной документации

Генеральный директор АО «Водоканал»
г. Невинномысск
75931 Нидченко



А.И.Зделов