

Акционерное общество  
«Водоканал»

г. Невинномысск

(АО «Водоканал» г. Невинномысск)

Гагарина ул., д. 196-а, г. Невинномысск,

Ставропольский край, 357106

тел./факс: (86554) 3-69-09

ОКПО 21967976, ОКОНХ 90213

ИНН/КПП 2631054308/263101001

11 МАР 2021 № 229/3

на № 34 от 15.03. 2019 г.

Комитет по управлению муниципальным  
имуществом администрации города  
Невинномыска

ул. Гагарина, 74А

**Технические условия подключения строящегося объекта капитального  
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения**

Наименование объекта: земельный участок с кадастровым номером 26:16:020201:9760 для размещения объектов служебные гаражи земельный участок 10-1 Екатериновское шоссе город Невинномысск, Ставропольский край:

Заказчик (наименование организации, (Ф.И.О.): Местонахождение (адрес регистрации) и почтовый адрес заказчика : Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномыска

357100,г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74А

Объект расположен на земельном участке (указать сведения об участке): Екатериновское шоссе город Невинномысск, Ставропольский край

Срок подключения объекта: не позднее 18 месяцев от даты заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заказчика.

Срок действия технических условий: 3 года

Условия подключения:

**Водоснабжение:**

Максимально разрешенный расход воды: 1,0 м<sup>3</sup>/сутки

Особые условия по проектированию: точки подключения будут определены техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения - Приложение № 1 к типовому договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения

**Водоотведение:**

Максимально разрешенный сброс сточных вод: 1,0 м<sup>3</sup>/сутки

Особые условия по проектированию и строительству отводящих сетей канализации: точки подключения будут определены техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения - Приложение № 1 к типовому договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения

Тариф на подключение отсутствует

Особые условия подключения:

Настоящие технические условия подключения объекта капитального строительства не могут служить основанием для разработки проектной документации.

Генеральный директор АО «Водоканал»  
г. Невинномысск  
75931 Нидченко



А.И.Зделов