

Акционерное общество

«Водоканал»

г. Невинномысск

(АО «Водоканал» г. Невинномысск)

Гагарина ул., д. 196-а, г. Невинномысск,

Ставропольский край, 357106

тел./факс: (86554) 3-69-09

ОКПО 21967976, ОКОНХ 90213

ИНН/КПП 2631054308/263101001

27 МАЙ 2020

№ 356/3

на №1744 от 20.05.2020г.

Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города

Невинномыска

г.Невинномысск

ул. Гагарина, 74А

**Технические условия подключения строящегося объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения**

Наименование объекта: в границах земельного участка с кадастровым номером 26:16:050221:21 многоэтажная жилая застройка по улице Шевченко 6Е город Невинномысск, Ставропольский край

Заказчик (наименование организации,(Ф.И.О.): Местонахождение (адрес регистрации) и почтовый адрес заказчика:МКУ «Инфоград»
357100,г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74А

Объект расположен на земельном участке (указать сведения об участке):ул.Шевченко 26Е город Невинномысск, Ставропольский край

Срок подключения объекта: не позднее 18 месяцев от даты заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заказчика.

Срок действия технических условий: 3 года

Условия подключения:

Водоснабжение:

Максимально разрешенный расход воды: 1,0 м³/сутки

Особые условия по проектированию: точки подключения будут определены техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения - Приложение № 1 к типовому договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения

Водоотведение:

Максимально разрешенный сброс сточных вод: 1,0 м³/сутки

Особые условия по проектированию и строительству отводящих сетей канализации: точки подключения будут определены техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения - Приложение № 1 к типовому договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения

Тариф на подключение отсутствует

Особые условия подключения:

Настоящие технические условия подключения объекта капитального строительства не могут служить основанием для разработки проектной документации

Зам.генерального директора АО «Водоканал»

г.Невинномысск

75931Индченко

П.Х.Азнауров.

С ПОДЛЕННЫМ
СВЕРЕНС
КУЛЧКИНА И.О.