

Технические условия получил (ла)

« _____ » _____ 2021 г.

Директор Невинномысского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
С.Потемкин
11 февраля 2021 г.



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. № 7/11/02
на присоединение потребителей тепловой энергии
(действительны до 11.02.2023 г.)

Заказчик: КУМИ администрации города Невинномыска

Теплоснабжение объекта: индивидуального жилищного строительства ул. Русская, 48, в границах земельного участка с кадастровым номером 26:15:153201:1258 от наружных городских тепловых сетей, источник теплоснабжения г.Невинномысск, котельная №27/11

Параметры теплоносителя в точке подключения:

по давлению:

по температуре:

- в подающем трубопроводе $P_1 - 3,2 \text{ кгс/см}^2$; в подающем трубопроводе $T_1 - 95 \text{ }^\circ\text{C}$;
- в обратном трубопроводе $P_2 - 2,8 \text{ кгс/см}^2$; в обратном трубопроводе $T_2 - 70 \text{ }^\circ\text{C}$

Разрешенный максимум теплоснабжения:

Всего — 13 кВт/час (уточнить при проектировании)

Условия присоединения:

1. Изготовить проектную документацию на наружные тепловые сети и внутреннюю систему отопления в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
2. При проектировании внутренней системы отопления предусмотреть:
 - 2.1. Узел учета в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» №1034 от 18.11.2013, оборудованный тепловыми счетчиками и приборами учета, типы которых внесены в Государственный реестр средств измерений, оснащенный, согласно концепции «Умный город», автоматическими системами снятия и передачи показаний потребления тепловой энергии и параметров теплоносителя.
 - 2.1. Автоматическое поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (при проектировании системы ГВС).
3. При проектировании наружных тепловых сетей:
 - 3.1. Точку подключения принять от существующей тепловой сети котельной №27/11
 - 3.2. Граница раздела тепловых сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между тепловыми сетями ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и потребителем – первые сварочные стыки на врезке в трубопроводы в указанной точке подключения.
 - 3.3. Наружные тепловые сети выполнить с применением труб в пенополиуретановой изоляции заводского изготовления.
 - 3.4. Монтаж систем теплоснабжения выполнить специализированными организациями, имеющими свидетельство СРО на данный вид деятельности.
 - 3.5. Обеспечить квалифицированный надзор за качеством монтажа систем теплоснабжения.
 - 3.6. Все работы по монтажу тепловой сети сдать представителю ГУП СК «Крайтеплоэнерго» по актам на скрытые работы.
 - 3.7. Копию исполнительно-технической документации передать в ГУП СК «Крайтеплоэнерго».
4. Прочие условия присоединения:
 - 4.1. Проекты согласовать с ГУП СК «Крайтеплоэнерго».
 - 4.2. Получить в Кавказском управлении Ростехнадзора акт допуска энергоустановки в эксплуатацию и разрешение на подключение.
 - 4.3. Условия подключения без договора на подключение к системе теплоснабжения недействительны.
 - 4.4. Плата за технологическое присоединение к системе теплоснабжения в соответствии с Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края.


Подготовил:

Ведущий инженер ПТО


Глубский Б.Г.

Согласовано:

Главный инженер


Чернов Ю.В.

