

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ № 10 от 21.02.2014**

Наименование и местонахождение объекта: Строительство индивидуального жилого дома по пер. Пионерскому 12  
Максимальная нагрузка по воде 1,0 м<sup>3</sup>/сут.  
Заказчик: Архитектура торги .

**I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ**

1. Местонахождение точки подключения, материал и диаметр труб  
Существующий водопровод диаметром 100мм. ПЭ пер. Пионерскому. Подключиться трубой диаметром 20 мм. ПЭ с устройством колодца В точке врезки установить запорную арматуру и прибор учета расхода воды. Выполнить вынос водопровода диаметром 100мм. ПЭ под с территории участка под строительство. Проект выноса согласовать с ОАО «Водоканал»
2. Дополнительные требования Врезку в действующие сети выполняет ОВО «Водоканал» после предъявления исполнительной документации.

**II. КАНАЛИЗАЦИЯ**

1. Местонахождения точки подключения, материал и диаметр труб  
Существующий канализационный частный коллектор диаметром 150 мм по пер Пионерскому. Подключиться в существующем колодце 321.89/321.27 на коллекторе диаметром 700мм..  
Выполнить исполнительную съемку построенных сетей и сдать один экземпляр в ОАО «Водоканал» .

Срок действия технических условий – 2 года.

Свободная мощность существующих сетей -1,0м<sup>3</sup>/сут.

Подключение объекта(технологическое присоединение) один год с даты заключения договора на присоединение.

Генеральный директор  
ОАО «Водоканал»

« \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года



П.Х. Азнауров