

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СТАВРОПОЛЬ»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕВИННОМЫССКГОРГАЗ»**
(АО «Невинномысскгоргаз»)

ул. Менделеева, 62,
г. Невинномысск, Ставропольский край
Российская Федерация, 357112
Тел: (86554) 9-58-10, факс: (86554) 9-58-12
E-mail: Nevvgaz@yandex.ru
ОКПО 03256480, ОГРН 1022603623701
ИНН 2631000422, КПП 263101001

19.07.2021 № 01-14/730

на № _____ от _____

**Председателю комитета по управлению
муниципальным
имуществом администрации
г. Невинномысска
Д.В. КИЯШКО**

Уважаемый Денис Владимирович!

На Ваш запрос № 3957/27 от 16.07.2021 г. о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям объекта капитального строительства (кадастровый номер земельного участка 26:16:050221:640) по адресу: г. Невинномысск, 3. Космодемьянской, 1/1, с видом разрешенного использования: служебные гаражи.

Возможность размещения газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещениях различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий, а также другими нормативными документами.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гаражи относятся к категории взрывопожарной опасности.

Согласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 размещение газоиспользующего оборудования и прокладка газопроводов в помещениях и местах, относящихся к категории взрывопожарной опасности не допускается.

Главный инженер



И.В. Акимова

исп. Емельянова О.А.
тел: 7-89-05