

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ № \_\_\_\_\_

Наименование и местонахождение объекта : СНТ «Квант» питьевое водоснабжение 620 садовых участков

Максимальная нагрузка по воде 79 м<sup>3</sup>/сут. На нужды пожаротушения 1,5л/сек

Заказчик ; председатель СНТ «Квант» Урумов К.М.

## I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Местонахождение точки подключения, материал и диаметр труб:

Существующий Степновский водовод диаметром 500мм по ул.Апанасенко подключиться трубой расчетного диаметра ПЭ 100 SDR 17(PN-10) с устройством колодца на месте присоединения В точке врезки установить запорную арматуру и прибор учета расхода воды комбинированный 100x50мм. Через автодорогу водопровод проложить в кожухе. Внутри садового общества выполнить закольцовку сети. Не допускать тупиковых водопроводов. Подключение на каждый садовый участок выполнить диаметром 15-20мм. после получения технических условий собственникам земельных участков при условии согласования с ответственным лицом утвержденным на общем собрании СНТ. На нужды пожаротушения предусмотреть использование технической воды. При давлении ниже нормативного в сети водопровода в точке разбора предусмотреть повысительную насосную станцию внутри микрорайона. Проект согласовать с АО «Водоканал»

2. Дополнительные требования: Врезку в действующие сети выполняет АО «Водоканал» после предъявления исполнительной документации


Срок действия технических условий – 2 года.

Свободная мощность существующих сетей -79 м<sup>3</sup>/сут.

Подключение объекта (технологическое присоединение) один год от даты заключения договора на присоединения.

Генеральный директор  
АО «Водоканал» г. Девинномысск



 А.И.Зделов

«    »

года