

Технические условия получил (ла)

« _____ » _____ 2022 г.

Утверждаю:
Директор Невинномысского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Г.С. Потёмкин
«27» января 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. № 07п/01

на присоединение потребителей тепловой энергии
(действительны до 27.01.2024 г.)

Заказчик: КУМИ администрации города Невинномысска

Теплоснабжение объекта: для индивидуального жилищного строительства пер. Дорожный, 23 в границах земельного участка с кадастровым номером 26:16:071904:239 от наружных городских тепловых сетей, источник теплоснабжения ООО «Квант-Энергия»

Параметры теплоносителя в точке подключения:

по давлению:

по температуре:

- в подающем трубопроводе P_1 — 4,6 кгс/см²; в подающем трубопроводе T_1 - 105 °С;
- в обратном трубопроводе P_2 — 3,8 кгс/см²; в обратном трубопроводе T_2 - 70 °С

Разрешенный максимум теплопотребления:

Всего - кВт/час (уточнить при проектировании)

Условия присоединения:

1. Изготовить проектную документацию на наружные тепловые сети и внутреннюю систему отопления в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
2. При проектировании внутренней системы отопления предусмотреть:
 - 2.1. Узел учета в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» №1034 от 18.11.2013, оборудованный тепловыми счетчиками и приборами учета, типы которых внесены в Государственный реестр средств измерений, оснащенный, согласно концепции «Умный город», автоматическими системами снятия и передачи показаний потребления тепловой энергии и параметров теплоносителя.
 - 2.1. Автоматическое поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (при проектировании системы ГВС). В соответствии с п. 9.5.1. ПТЭТЭ.
3. При проектировании наружных тепловых сетей:
 - 3.1. Точку подключения принять от существующей тепловой сети в тепловой камере № ТК 14
 - 3.2. Граница раздела тепловых сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между тепловыми сетями ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и потребителем – первые сварочные стыки на врезке в трубопроводы в указанной точке подключения.
 - 3.3. Наружные тепловые сети выполнить с применением труб в пенополиуретановой изоляции заводского изготовления.
 - 3.4. Монтаж систем теплопотребления выполнить специализированными организациями, имеющими свидетельство СРО на данный вид деятельности.
 - 3.5. Обеспечить квалифицированный надзор за качеством монтажа систем теплоснабжения.
 - 3.6. Все работы по монтажу тепловой сети сдать представителю Невинномысского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» по актам на скрытые работы.
 - 3.7. Копию исполненно-технической документации передать в Невинномысский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго».
4. Прочие условия присоединения:
 - 4.1. Проекты согласовать с Невинномысским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго».
 - 4.2. Получить в Кавказском управлении Ростехнадзора акт допуска энергоустановки в эксплуатацию и разрешение на подключение.
 - 4.3. Условия подключения без договора на подключение к системе теплоснабжения недействительны.
 - 4.4. Плата за технологическое присоединение к системе теплоснабжения в соответствии с Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края.

Подготовил:

Ведущий инженер ПТО

В.Ю Галагаенко

Согласовано:

Главный инженер

Н.Н. Мищенко

