

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СТАВРОПОЛЬ»»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕВИННОМЫССКГОРГАЗ»**
(АО «Невинномысскгоргаз»)

ул. Менделеева, 62,
г. Невинномысск, Ставропольский край
Российская Федерация, 357112
Тел: (86554) 9-58-10, факс: (86554) 9-58-12
E-mail: Nevggaz@yandex.ru
ОКПО 03256480, ОГРН 1022603623701
ИНН 2631000422, КПП 263101001

28.06.2021 г. № 01-17/656

на № _____ от _____

Заместителю председателя комитета по
управлению муниципальным
имуществом администрации
г. Невинномысска
Т.Л. Толкачевой

На Ваш запрос № 3629/27 от 25.06.2021 г. о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям объекта: строительство склада, по адресу: г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15Д, кадастровый номер земельного участка: 26:16:071301:944, сообщаем следующее.

Возможность размещения газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещениях различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий, а также другими нормативными документами.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения независимо от их функционального назначения относятся к категории пожарной и взрывопожарной опасности.

Согласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция. СНиП 42-01-2002 размещение газоиспользующего оборудования и прокладка газопроводов в помещениях, относящихся к категории пожарной и взрывопожарной опасности - не допускается.

Главный инженер



И.В. Акимова

исп. Емельянова О.А.
тел: 7-89-05